

BILAN ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTAL POMPE A CHALEUR




v1.0.7


Le Rocher Bidaine
35520 Châtillon-en-Vendelais
www.airpac.eu/

Date	06/11/2008	
Nom Adresse Code Postal Téléphone Numéro de devis	Dupont 12 rue de la seine 75001 0123456789 12345A	
Nom Société Adresse Code Postal Téléphone	Chauffage facile 1 avenue des champs 75000 paris 0198765432	
Résumé	Le nombre d'étage Surface chauffée Hauteur sous Plafond	Rdc 70 m ² 2,5 m 1er étage 70 m ² 2,5 m
	Coefficient d'isolation (G) T°C intérieure de confort Hiver Département Altitude Proximité de la mer Type de chauffage T°C Hiver de Base T°C max départ eau chauffage T°C retour eau chaude Rend Distribution	0,7 20 °C 75 0 - 200 m Non Plancher chauffant -5 °C 35 °C 30 °C 90 %
DJU lieu construction :	2205	
	Application T°C à laquelle on veut arrêter la PAC	PAC (avec appoint si besoin) -20 °C
Résultat des calculs	Choix du Captage Choix du Type	Horizontal Eau glycolée / Eau
	PERFORMANCE DU MODELE DE PAC CHOISI AU POINT D'ESSAI OFFICIEL :	
	Marque Modèle Puissance calo à 0/35°C Puissance abs. à 0/35°C Puiss. Aux. asservis Puiss. Aux. permanent Quantité de fluide frigorigène kg Type fluide frigorigène Nombre	Airpac International 7H 7950 W 1820 W 132 W 93 W 1 R-407C 1
Détails	S. min. terrain conseillée pour captage Long. mini réglementaire capteur horizontal Longueur tube de captage prévue Surface totale Volume total Température de non Chauffage Besoins Calorifiques utiles à Tex Base Déperdition thermiques Puissance appoint mini Débit eau	210 m ² 408 m 600 m 140 m ² 350 m ³ 13 °C 5025 W 6125 W W 1367 l / h
	Consommation PAC Consommation appoint électrique Consommation auxiliaires électriques Consommation totale PAC Besoins énergétiques annuels satisfaits Economie d'énergie annuelle	1788 kWh kWh 587 kWh 2375 kWh 7889 kWh 70 kWh
Comparatif chaudières	Conso. électrique circulateur chaudière	520 kWh
Rendement chaudière	Conso. chauffage chaudière gaz Conso. chauffage chaudière fioul	9282 kWh 928 L
Comparatif coût chauffage annuel		
Prix kWh électrique	0,0962	
Prix kWh gaz ville	0,045	
Prix kWh propane	0,12	
Prix litre fioul	1	
Rejet kg CO2 / kWh électrique	0,17	
	Consommation chauffage PAC Consommation chauffage électrique Chauffage gaz de ville Chauffage gaz GPL Chauffage fioul	228 € 759 € 468 € 1164 € 978 €
Effet De Serre	Effet indirect énergie électrique Effet direct Effet global chauffage PAC Effet global chauffage électrique Effet global chauffage au gaz Effet global chauffage fioul	404 kg CO2 75 kg CO2 478 kg CO2 1341 kg CO2 2413 kg CO2 2785 kg CO2
Consommation appoint Chaudière		

Puissances Calorifiques



Histogramme Energetique



Effet De Serre

